



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-CN.HA46.B.03889/22

Серия **RU** № **0395049**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации оборудования и колесных транспортных средств Общество с ограниченной ответственностью «Эксперт-Сертификация». Место нахождения (адрес юридического лица): 305000, Россия, город Курск, улица Уфимцева, дом 2, помещение I, офис № 12. Адрес места осуществления деятельности: 305000, РОССИЯ, Курская область, Курск, улица Ленина, дом 60, офис 21. Телефон: +7 4712770491. Адрес электронной почты: info@expert-sertifikaciya.ru. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.10HA46. Дата решения об аккредитации: 27.04.2018.

ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧИНТ ЭЛЕКТРИК"

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 115280, Россия, город Москва, внутригородская территория Муниципальный округ Даниловский, Автозаводская улица, дом 23А, корпус 2, офис 701
Основной государственный регистрационный номер 1107746822700.
Телефон: 88002226141 Адрес электронной почты: cis@chint.com

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ZHEJIANG CHINT ELECTRICS CO., LTD.

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 325603, Китай, №1, Chint Road, Chint Industrial Zone, North Baixiang, Yueqing, Zhejiang

ПРОДУКЦИЯ Выключатели автоматические, управляемые дифференциальным током, со встроенной защитой от сверхтоков серии: NB3(4)LE-AFD, NB1L, NB310L, DZ47LE-32(63), NXBLE-(32, 40, 63, 63Y, 125, 125G), NB1L-40(63), NB1LE-63, NB2LE, NBH8LE-40, NL1-(63, 100, 100S), NXL, NB8LE. Продукция изготовлена в соответствии с Директивой 2014/35/EU «Низковольтное оборудование».

Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8536201007

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Таможенного союза "О безопасности низковольтного оборудования" (ТР ТС 004/2011)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокола испытаний № 21592ИЛНВО от 22.06.2022 года, выданного Испытательным центром Общества с ограниченной ответственностью "ПРОММАШ ТЕСТ" (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21BC05) акта анализа состояния производства от 07.06.2022 года, выданного Органом по сертификации оборудования и колесных транспортных средств Общество с ограниченной ответственностью «Эксперт-Сертификация» руководства по эксплуатации; паспорта
Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ ИЕС 61009-1-2014 "Выключатели автоматические, срабатывающие от остаточного тока, со встроенной защитой от тока перегрузки, бытовые и аналогичного назначения. Часть 1. Общие правила", ГОСТ 31225.2.1-2012 "Выключатели автоматические, управляемые дифференциальным током, бытового и аналогичного назначения со встроенной защитой от сверхтоков. Часть 2-1. Применяемость основных норм к АВДТ, функционально не зависящим от напряжения сети". Срок службы, срок и условия хранения указаны в эксплуатационной документации, приложенной к изделию.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 27.06.2022

ПО

26.06.2027

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

(подпись)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

Ежов Игорь Олегович
(Ф.И.О.)Маслюк Евгений Андреевич
(Ф.И.О.)

ATTESTATION OF CONFORMITY

Issued to: Zhejiang Chint Electrics Co., Ltd.
No. 1, Chint Road, Chint Industrial Zone, North Baixiang, Yueqing,
325603 Zhejiang, China

For the product: RCBO

Trade name: CHINT

Type/Model: NB3LE

Ratings: 1P + N, Ue = 240 Vac
In = 6, 10, 16, 20, 25, 32 A
B and C - type, IΔn = 0,03 A for all In
Type AC, without time-delay
Ics = Icn = 6000 A, IΔm = 2000 A
Grid distance "a" = 45 mm

Manufactured by: Zhejiang Chint Electrics Co., Ltd.
No. 1, Chint Road, Chint Industrial Zone, North Baixiang, Yueqing,
325603 Zhejiang, China

Requirements: BS EN 61009-1:2012+A12:2016

This Attestation is granted on account of an examination by DEKRA, the results of which are laid down in a confidential file no 3316639.50 issued on 2019-09-16 and 3305313.50 issued on 2014-03-06.

This Attestation implies that the examined types are in accordance with the standards designated under the Electrical Equipment (Safety) Regulations 2016.

The examination has been carried out on one single specimen or several specimens of the product, submitted by the manufacturer. The Attestation does not include an assessment of the manufacturer's production. Conformity of his production with the specimen tested by DEKRA is not the responsibility of DEKRA.

The UKCA marking may be affixed on the product if all relevant and effective UK regulations are complied with.

Wenzhou, Zhejiang, 5 August 2021

Number: 3322004.01A

DEKRA Testing Services (Zhejiang) Co., Ltd

J. Guo
Certification Manager

© Integral publication of this attestation and adjoining reports is allowed

**UK
CA**



Certificate of Conformity/Approval

Certificate No.: SAA-193032-EA

Certificate Holder: Zhejiang Chint Electrics Co., Ltd
No. 1, Chint Road, Chint Industrial Zone,
North Baixiang, Yueqing,
Zhejiang Province, 325603
P.R. China

Regulatory Definition: Residual Current Device

Product Description: Residual current circuit breaker with
integral overcurrent protection (RCBO)

Standard/s: AS/NZS 61009.1:2015

Condition/s: Nil

Approval Marks: RCM (In accordance with AS/NZS 4417 and EESS requirements)
and
SAA-193032-EA (In accordance with NSW legislative requirements)

Initial Issue Date: 14 November 2019

Expiry Date: 14 November 2024

For and on Behalf of
SAA Approvals Pty Ltd

This certificate is issued by SAA Approvals Pty Ltd in accordance with the SAA Approvals Electrical Product Safety Certification Scheme accredited by JAS-ANZ under AS/NZS ISO/IEC 17065, RECS accreditation under the Queensland Government legislative requirements and REAS accreditation under the NSW Government legislative requirements. SAA certifies the product nominated in this certificate complies with standard/s listed above in accordance with the schemes herein.

For SAA Contact Details and Certificate verification, go to:

www.saaapprovals.com.au



www.jas-anz.org/register



Issued: 12-10-22 193032
Reissued Page 1 of 2



A P P R O V A L S ®

Certificate of Conformity/Approval

Model	Trade Name	Rating / Marking
NB3LE	CHINT	Ue: 240Vac (1P+N), 50/60Hz In: 6, 10, 16, 20, 25, 32A Type B and C IΔn: 30mA Type A and AC Icn=Ics: 6kA IΔm: 2kA

For and on Behalf of
SAA Approvals Pty Ltd

This certificate is issued by SAA Approvals Pty Ltd in accordance with the SAA Approvals Electrical Product Safety Certification Scheme accredited by JAS-ANZ under AS/NZS ISO/IEC 17065, RECS accreditation under the Queensland Government legislative requirements and REAS accreditation under the NSW Government legislative requirements. SAA certifies the product nominated in this certificate complies with standard/s listed above in accordance with the schemes herein.

For SAA Contact Details and Certificate verification, go to:

www.saaapprovals.com.au



www.jas-anz.org/register



Issued: 12-10-22 193032
Reissued Page 2 of 2



แบบ มอ.๖

ลำดับที่ ๑

ใบอนุญาตที่ น 35109-91/909

ใบอนุญาต

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท เอวีรา จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105548093851

มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ อาคารศุภาลย์แกรนด์ ทาวเวอร์ ห้องเลขที่ 1503 ชั้นที่ 15 เลขที่ 1011

หมู่ที่ - ตรอก/ซอย - ถนน พระราม 3

ตำบล/แขวง ชองนนทรี อำเภอ/เขต ยานนาวา จังหวัด กรุงเทพมหานคร

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องตัดวงจรกระแสเหลือแบบมีอุปกรณ์ป้องกันกระแสเกิน สำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและใช้ในลักษณะที่คล้ายกัน

ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องตัดวงจรกระแสเหลือแบบมีอุปกรณ์ป้องกันกระแสเกิน สำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและใช้ในลักษณะที่คล้ายกัน

ตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 909-2548 เข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

ทำที่โรงงาน/ผู้ทำชื่อ ZHEJIANG CHINT ELECTRICS CO., LTD.

ตั้งอยู่เลขที่ NO.1 CHINT ROAD, CHINT INDUSTRIAL ZONE, NORTH BAIXIANG, YUEQING, ZHEJIANG, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

บันทึกการเปลี่ยนแปลง แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขาธิการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 6 ตุลาคม 2566



สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



7268bacf

(นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ)

ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เอวีรา จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 35109-91/909

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1	ประเภท AC แบบมีเปลือกหุ้ม สำหรับการติดตั้งยึดกับที่ และการเดินสายไฟฟ้ายึดกับที่ แบบติดตั้งในแผงสวิตช์หรือแผงจ่ายไฟ การต่อสาย แบบสลักเกลียว แบบชั่วคราว มีขั้วป้องกันกระแสเกิน 1 ขั้ว และสายกลางที่ไม่มีการตัดต่อ กระแสไฟฟ้าที่กำหนด 6 A 10 A 16 A 20 A 25 A และ 32 A กระแสเหลือที่ทำงานที่กำหนด 0.03 A แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 230 V ความทนกระแสไฟฟ้าลัดวงจรที่กำหนด 6000 A วิสัยสมารถการต่อและการตัดกระแสเหลือที่กำหนด 2000 A ไม่มีการหน่วงเวลา กระแสไฟฟ้าทริปทันทีแบบ C การทำงานไม่ขึ้นกับแรงดันไฟฟ้า ระดับชั้นการป้องกัน IP20
2	ประเภท AC แบบมีเปลือกหุ้ม สำหรับการติดตั้งยึดกับที่ และการเดินสายไฟฟ้ายึดกับที่ แบบติดตั้งในแผงสวิตช์หรือแผงจ่ายไฟ การต่อสาย แบบสลักเกลียว แบบ 2 ขั้ว มีขั้วป้องกันกระแสเกิน 2 ขั้ว กระแสไฟฟ้าที่กำหนด 50 A และ 63 A กระแสเหลือที่ทำงานที่กำหนด 0.03 A แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 230 V ความทนกระแสไฟฟ้าลัดวงจรที่กำหนด 6000 A วิสัยสมารถการต่อและการตัดกระแสเหลือที่กำหนด 630 A ไม่มีการหน่วงเวลา กระแสไฟฟ้าทริปทันทีแบบ C การทำงานไม่ขึ้นกับแรงดันไฟฟ้า ระดับชั้นการป้องกัน IP 20  (นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 6 ตุลาคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เวิร์ด จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 35109-91/909

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
3	ประเภท AC แบบมีเปลือกหุ้ม สำหรับการติดตั้งยึดกับที่ และการเดินสายไฟฟ้ายึดกับที่ แบบติดตั้งในแผงสวิตช์หรือแผงจ่ายไฟ การต่อสาย แบบสลักเกลียว แบบ 2 ขั้ว มีขั้วป้องกันกระแสเกิน 2 ขั้ว กระแสไฟฟ้าที่กำหนด 6 A 10 A 16 A 25 A 32 A และ 40 A กระแสเหลือที่ทำงานที่กำหนด 0.03 A แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 230 V ความทนกระแสไฟฟ้าลัดวงจรที่กำหนด 6000 A วิสัยสามารถการต่อและการตัดกระแสเหลือที่กำหนด 630 A ไม่มีการหน่วงเวลา กระแสไฟฟ้าทริปทันทีแบบ C การทำงานไม่ขึ้นกับแรงดันไฟฟ้า ระดับชั้นการป้องกัน IP20  (นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 18 ตุลาคม 2566

บันทึกการเปลี่ยนแปลง
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เอวีร่า จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 35109-91/909

รายการที่	สาระของการเปลี่ยนแปลง
1	ไม่มี  (นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 6 ตุลาคม 2566

IEC

IECEE



TM

Ref. Certif. No.

CN55708

IEC SYSTEM FOR MUTUAL RECOGNITION OF TEST CERTIFICATES FOR ELECTRICAL EQUIPMENT
(IECEE) CB SCHEME

CB TEST CERTIFICATE

Product

AFDD

Name and address of the applicant

Zhejiang CHINT Electrics Co., Ltd.
No.1, CHINT Road, CHINT Industrial Zone, North Baixiang
Town, Yueqing City, Zhejiang Province, P.R.China

Name and address of the manufacturer

Zhejiang CHINT Electrics Co., Ltd.
No.1, CHINT Road, CHINT Industrial Zone, North Baixiang
Town, Yueqing City, Zhejiang Province, P.R.China

Name and address of the factory

NOARK Electrics (Shanghai) Co., Ltd.
No.3857 Sixian Road, Songjiang District, Shanghai,
P.R.China

Note: When more than one factory, please report on page 2

Ratings and principal characteristics

Uimp: 4kV;Ui: 500V;Ue: AC240V;In: 6A, 10A, 13A, 16A, 20A, 25A, 32A;Instantaneous tripping
current: Type B, Type C;Residual tripping current: Type A, Electronic;I_{Δn}: 0.01A, 0.03A;Ics:
6kA;Icn: 6kA;Poles: 1P+N(1 protected pole with an uninterrupted neutral pole)

Trademark / Brand (if any)

CHINT

Customer's Testing Facility (CTF) Stage used

Model / Type Ref.

NB3LE-AFD

Additional information (if necessary may also be
reported on page 2)

IEC 62606:2013, AMD1:2017; IEC 62606:2013

A sample of the product was tested and found
to be in conformity with

00901-CB2021CQC-098912

As shown in the Test Report Ref. No. which
forms part of this Certificate

This CB Test Certificate is issued by the National Certification Body

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

Section 9, No. 188 Nansihuan Xilu, Beijing 100070 P. R. China

Tel: +86-10-83886666 Fax: +86-10-83886282

website: <http://www.cqc.com.cn>

Date: Dec.23,2021

Signature:

谢肇煦

Xie ZhaoXu



CB 0066255




www.npower.com.vn

Tài liệu được tổng hợp bởi đội ngũ kỹ thuật của **NPOWER**

Bản quyền nội dung thuộc về công ty **Chint Global**

Powered by **NAVITECH** | www.navitech.co



www.npower.com.vn

Tài liệu được tổng hợp bởi đội ngũ kỹ thuật của **NPOWER**

Bản quyền nội dung thuộc về công ty **Chint Global**

Powered by **NAVITECH** | www.navitech.co